Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети с.Льнозавод Износковского р-на за 2021 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак (по азоту)	нитрит-ион	нитрат-ион	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мгО/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
09.04.21.	д.№15	5,1	2/н	0	9,2	1,7	15,4	0,64	0,006	1,12	0,92	6,4
	ул.Молодежная,5	4,4	2/н	0	10,3	2,24	4,6	1,08	0,0077	0,32	0,86	6,3

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" **В.А.Юданова**

ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" Калужское отделение на Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. Калуга