Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети с.Льнозавод Износковского р-на за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак (по азоту)	нитрит-ион	нитрат-ион	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мгО/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
20.05.22.	д.№15	4,9	2/н	0	8,6	1,6	17	0,68	0,0062	0,98	1,02	6,3
	ул.Молодежная,5	3,8	2/н	0	9,4	1,94	5,2	1,16	0,0068	0,44	0,91	6,3

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал **В.А.Юданова**

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Оксском, Угорском и Людиновском в/з для протоколов г. Калуга