

Результаты исследования качества питьевой воды станции обезжелезивания с.Льнозавод, Износковского р-на, Калужской обл., за 2024 г.

дата отбора	Точки отбора проб	водородный показатель	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ. ПДК		ед рН	градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
13.06.24.	станция	6.-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
		8,0	2	0	0	<0,58	<0,10	4,8	0,27	0,043	1,69	0,92	5,7

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Ю.А. Сорокина

